

В отношении устройства локальных очистных сооружений (ЛОС) считаем, что данное решение ОТОС "Шунды" неприемлемо в городе, имеющего централизованную систему водоотведения, в том числе городские очистные сооружения канализации. В проектах локальных очистных сооружений не решаются многие проблемы по очистке сточных вод, не отражаются вопросы о резервных иловых площадках. Кроме того, не решается основной вопрос - кто будет осуществлять дальнейшее обслуживание очистных сооружений. Поэтому, считаем вариант водоотведения с использованием ЛОС нецелесообразным и однозначно следует рассматривать вариант, предусмотренный схемой водоотведения города - строительство КНС - 24 с напорными линиями.

Директор



В.Н.Пискайкин

Исп. Чумакова С.В.
95-09-10